

CLIMA

LIBRETTO IMPIANTO

Estremi del gestore dell'apparecchiatura o impianto

Nome **AUTORITA' PORTUALE**
Indirizzo: Scali Rosciano, 6/7 57123 LIVORNO
Telefono: 0586-249411
Fax: 0586-249516
E-mail:
Attività:

Caratteristiche dell'apparecchio o impianto

Tipo: CARRIER MOD. 30 HX 043 700 BT HARE 12 C010079
Località: SCALI ROSCIANO 6 LIVORNO
Tipo di refrigerante: R22
Carica di refrigerante (Kg): 30

Estremi del manutentore

Nome e qualifica: DOMENICI MARCO Tecnico Specializzato
Azienda: F.LLI BRUNI Snc
Partita I.V.A 00214630493
Numero di iscrizione elenco professionale: LI.54074

Recupero delle sostanze controllate

☐ Tipologia della sostanza controllata recuperata:
☐ Quantità:
☐ Data del recupero:
☐ Tipologia del refrigerante sostitutivo:
☐ Quantità del refrigerante sostitutivo:
☐ Data dell'ultimo controllo:
☐ Verifica iniziale
Data verifica iniziale:
☒ Verifica periodica
Data verifica periodica: 30/6/2010
Tipo e sensibilità del cercafughe: TECNOSYSTEMI HLD100 < 3Gr/anno
Risultato dei controlli
☐ Assenza di fughe
☐ Una o più fughe riparate: quantità di refrigerante aggiunto (Kg) in seguito alla fuga:
☒ Fughe che richiedono l'interruzione del funzionamento dell'impianto da riparare entro: 15/7/2010
Riparazione fuga:
Descrizione della riparazione:
Data: 30/6/2010
Firma del manutentore:
Firma del responsabile impianto o apparecchiatura:

LIBRETTO IMPIANTO

Estremi del gestore dell'apparecchiatura o impianto

Nome **AUTORITA' PORTUALE**
 Indirizzo: Scali Rosciano, 6/7 57123 LIVORNO
 Telefono: 0586-249411
 Fax: 0586-249516
 E-mail:
 Attività:

Caratteristiche dell'apparecchio o impianto

Tipo: CARRIER MOD. **30 HK 043 300 BTX R412A 12F012681**
 Località: SCALI ROSCIANO 6 LIVORNO
 Tipo di refrigerante:R22
 Carica di refrigerante (Kg).30.....

Estremi del manutentore

Nome e qualifica: DOMENICI MARCO Tecnico Specializzato
 Azienda: F.LLI BRUNI Snc
 Partita I.V.A. 00214630493
 Numero di iscrizione elenco professionale: LI.54074

Recupero delle sostanze controllate

☐ Tipologia della sostanza controllata recuperata:
☐ Quantità:
☐ Data del recupero:
☐ Tipologia del refrigerante sostitutivo:
☐ Quantità del refrigerante sostitutivo.
☐ Data dell'ultimo controllo:
☐ Verifica iniziale
 Data verifica iniziale:
☒ Verifica periodica
 Data verifica periodica: **30/6/2010**
 Tipo e sensibilità del cercafughe: TECNOSYSTEMI HLD100 < 3Gr/anno
 Risultato dei controlli
☐ Assenza di fughe
☐ Una o più fughe riparate: quantità di refrigerante aggiunto (Kg) in seguito alla fuga.....
☒ Fughe che richiedono l'interruzione del funzionamento dell'impianto da riparare entro: **15/11/2010**
 Riparazione fuga:
 Descrizione della riparazione:
 Data: **30/6/2010**
 Firma del manutentore: *Dom. M.*
 Firma del responsabile impianto o apparecchiatura: